



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Белгородская область,
Волоконовский р-он п. Пятницкое ул. Свиридова 4
(место составления акта)

15.08.2016 г.
(дата составления акта)
13 час.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Б7/308-3701

По адресу/адресам: РФ, Белгородская обл. . Волоконовский р-он п. Пятницкое ул. Свиридова 4
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № Б7/308-3701 от 22.07.2016 г. «О проведении плановой выездной проверки Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Пятницкая детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова Волоконовского района Белгородской области проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Пятницкая детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова Волоконовского района Белгородской области (сокращённое наименование Пятницкая ДШИ) Российская Федерация, 309665, Белгородская область, Волоконовский район п.Пятницкое, ул.Свиридова д.4
(плановая/внеплановая, документарная/выездная, наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

С 12.08.2016 г. С 09.час. 00 мин. До 17 час. 00 мин., продолжительность 8.час.;
С 15.08.2016 г. С 09.час. 00 мин. До 17 час. 00 мин., продолжительность 8.час;
С 16.08.2016 г. С 09.час. 00 мин. До 13 час. 00 мин., продолжительность 4.часа;

Наименование опасного производственного объекта: нет

Место нахождения опасного производственного объекта: нет

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/ 20 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским Управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Повидыш Н.В. 09.08.2016г. 9-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата,)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Пучков Виктор Николаевич государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Повидыш Наталья Владимировна законный представитель юридического лица – Директор Пятницкая ДШИ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1. Место нахождения: Пятницкая ДШИ (место государственной регистрации) – 309665, Белгородская область, Волоконовский район п.Пятницкое, ул.Свиридова д.4

По данному адресу размещается исполнительный орган – Директор. Почтовый адрес и место нахождения документов Пятницкая ДШИ 309665, Белгородская область, Волоконовский район п.Пятницкое, ул.Свиридова д.4

Фактический адрес осуществления образовательной деятельности Пятницкая ДШИ 309665, Белгородская область, Волоконовский район п.Пятницкое, ул.Свиридова д.4

2. Пятницкая ДШИ эксплуатирует энергоустановки школы искусств. В период проведения проверки с 12.08.2016 г. по 16.08.2016 г. документов, подтверждающих консервацию, ликвидацию, прекращения осуществления эксплуатации энергоустановок Пятницкая ДШИ не поступало, энергоустановки действующие.
3. Объекты предприятия оснащены приборами учета используемых воды, электрической энергии, тепла. Установленные приборы учета введены в эксплуатацию.
4. Утверждена и реализуется программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
5. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов оформлен обществом с ограниченной ответственностью «Центр Энергосервисных технологий» (Некоммерческое Партнерство – Саморегулируемая Организация «Гильдия Энергоаудиторов») Рег. №ГЭ-0219/0001/Б-011113/0007, октябрь 2013 г..

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных документов): Не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет _____

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет _____

- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) ³

В ходе проведения проверки для проведения фотографирования было использовано техническое устройство нет
(наименование и модель технического устройства)

Фотофиксация была проведена по адресу: _____
в период с _____ г. по _____ г. в помещении /
электроустановке _____
(наименование помещения/электроустановки)

Заявления, ходатайства лиц, уполномоченных присутствовать при фотофиксации или законного представителя юридического лица **поступали/не поступали**
(отметить нужное)

Ф.И.О., должность, подпись законного представителя юридического лица или представителя по доверенности, дата

Ф.И.О., наименование должности, подпись лица, выполнившего фотофиксацию

Государственный инспекционный отдел государственного энергетического надзора и надзора за ГЭС по Белгородской области Верхне-Донского управления Росэнергонадзора

 Пучков В.Н.

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Повидыш Наталья Владимировна законный представитель юридического лица – Директор Пятницкая ДШИ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 16 " августа 2016г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

[Faint background text and stamp from the State Energy Supervision Department, Belgorod region, Upper-Don management, Rosenergo nadzor.]